

**Перечень средств измерения тепловой энергии,
рекомендуемых к установке**

№ п/п	Производитель, производственная фирма	Марка тепловычислителя
1	ООО ТБН «Энергосевис»	КМ 5
2	ООО "Энерджи-Лаб" KAMSTRUP A/S	Multical 603, Multical 602, Multical 601
3	ЗАО "Энергосервисная компания ЗЭ"	ЭСКО МТР 06
4	ООО НПФ "Теплоком" Спб	ВКТ 7, ВКТ 9
5	ООО "ТЭМ Прибор"	ТЭМ 104, ТЭМ 106
6	ЗАО НПФ "Логика" Спб	СПТ 941.10, СПТ 941.20, СПТ 944, СПТ 943, СПТ 961
7	ООО НПП "Уралтехнология"	ЭЛЬФ
8	ЗАО "Промсервис"	Прамер ТС 100
9	ГК "Взлет"	Взлет ТСРВ 024М, Взлет ТСРВ 026М, Взлет ТСР 43
10	ООО "Термотроник" Спб	ТВ-7, ТВ 7М

1. Расходомеры в составе узлов учета применять согласно рекомендациям завода изготовителя, как комплектное средство измерения.

2. Тип присоединения расходомера определяется максимальной температурой теплоносителя от источника тепловой энергии и рекомендациями в соответствии с паспортом на измерительное оборудование.

3. Дискретный диапазон применяемых расходомеров $G_{max}/G_{min} \geq 1/250$